



LEGENDA :

- NTL PLYNOVOD
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- VODA PITNÁ STUDENÁ
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA
- PŘEDPOKLÁDANÁ POLOHA NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY
POLOHU NUTNO OVĚŘIT SONDOU
- U UMYVADLO DITURVITOVÉ, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
- D DŘEZ–DOD.STAVBY, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ
- D₁ DŘEZ–DOD.STAVBY, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ
VÝTOK NA HADICI SE ZPĚTNÝM NENTILEM
- V1 OZNAČENÍ SCHÉMA VODY
- K1 OZNAČENÍ SCHÉMA KANALIZACE

POZNÁMKA :

U STÁVAJÍCÍHO ODPADNÍHO POTRUBÍ POLOHU A DIMENZI NUTNO OVĚŘIT SONDOU !
UZÁVĚRY NA ODBOČKÁCH ROZVODŮ VODY BUDOU UMÍSTĚNY V ODNIMATELNÉM PODHLEDU.

PROJEKTANT	ING. František KALANDRA	Ing. Fr. KALANDRA projekční kancelář IČO 155 57 910 K.Světlé 75, Brno 628 00	
VYPRACOVAL	ING. František KALANDRA		
INVESTOR	BFÚ AV ČR v.v.i. Brno		
Rekonstrukce laboratoří a pracoven ve 3.NP pravá část v hlavní budově BFÚ AV ČR v.v.i. Brno D 1.4.1-Zdravotně technické instalace		DATUM	05/2019
		STUPEŇ	DPS
		ZAK. ČÍSLO	Z–2–759–1
Schéma kanalizace		MĚŘITKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU 04