



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Odpovědi na dotazy II

Otázka č.1

Je vhodné i v novém objektu uvažovat se systémem technického podlaží pro rozvody VZT a pro zásobení elektrickou energií?

Odpověď č.1

Koncepce VZT a dimenzování rozvodů v návrhu by měly vycházet z provozních požadavků investora na dodržení teplotní stálosti ve stabilní struktuře pro laserovou strukturu, t.j. 21 stupňů celsia +/- 0,5 stupně (viz obrázek ELI_Laser_building_structure.jpg).

Řešení umístění vzduchotechniky a její rozvody závisí na nutném dodržení výše popsané podmínky.

V návrhu je vhodné řešit logické umístění prostorů pro umístění přístrojů pro zásobení elektrickou energií (např. přístroje viditelné při prohlídce objektu PALS, které jsou umístěné v nestabilizované části objektu).

Otázka č.2

Jak je uvažováno s distribucí těchto médií v suterénu?

Odpověď č.2

Odpověď č.1, viz výše

Otázka č.3

Je možné, vzhledem k malé četnosti nákladní dopravy, nevyužít navrhovaný vjezd pro nákladní dopravu a vést ji společně s osobní automobilovou dopravou?

Odpověď č.3

Viz Odpověď č.6 dokumentu "Odpovědi na dotazy", který je vyvěšen dle Soutěžních podmínek na www.fzu.cz v rámci Lhůty pro podávání dotazů soutěžícími.