

V Praze dne 26. 11. 2012

Věc: dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky s názvem „Tepelné čerpadlo se systémem země/voda“

Zadavatel v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění zasílá k výše uvedené veřejné zakázce níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz uchazeče

- 1) Požadované Kvs ventilu YTČ1 - R2040-S3 – řádek č. 20 Rozpočtu Elektro, MaR – čerpadlo ...
- 2) Požadované Kvs ventilu YK1 - R2032-S3 – řádek č. 22 Rozpočtu Elektro, MaR – čerpadlo ...
- 3) Požadované Kvs ventilu Y92 - R2040-S3 – řádek č. 24 Rozpočtu Elektro, MaR – čerpadlo ...
- 4) Přenos dat na PC při připojení k Ethernetu – řádek č. 159 Rozpočtu Elektro, MaR – čerpadlo ...
- 5) Softwarové vybavení PC – řádek č. 160 Rozpočtu Elektro, MaR – čerpadlo ...

Ad 1 až 3) ventily R2040 se vyrábějí ve třech stupních Kvs. Správné určení Kvs (průtok m³/hod) je nutné s ohledem na funkčnost celé zakázky.

Ad 4 až 5) při prohlídce byl na tyto položky vznesen dotaz s odpovědí, že nebudou požadovány. Prosím o písemné potvrzení, nebo upřesnění požadavku softwarového vybavení = výrobce, typ ...

Odpověď zadavatele

- 1) Požadované Kvs ventilu YTČ1 - R2040-S3 – řádek č. 20 Rozpočtu Elektro, MaR – čerpadlo – kvs = 25m³/hod
- 2) Požadované Kvs ventilu YK1 - R2032-S3 – řádek č. 22 Rozpočtu Elektro, MaR – čerpadlo - kvs = 16m³/hod
- 3) Požadované Kvs ventilu Y92 - R2040-S3 – řádek č. 24 Rozpočtu Elektro, MaR – čerpadlo - kvs = 25m³/hod
- 4) Přenos dat na PC při připojení k Ethernetu – řádek č. 159 Rozpočtu Elektro, MaR – čerpadlo - není požadováno (zadavatel tuto položku nepožaduje ocenit)

- 5) Softwarové vybavení PC – řádek č. 160 Rozpočtu Elektro, MaR – čerpadlo - není požadováno
(zadavatel tuto položku nepožaduje ocenit)


.....
doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel