

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Název veřejné zakázky: Výměna stávajících klimatizačních jednotek v laboratořích 53 a 54

Zadavatel zasílá k výše uvedené veřejné zakázce níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

I. Dodatečná informace č. 1

Na dotazy uchazeče ze dne 30. 9. 2013 ve znění:

1. „Je možné současnou konfiguraci 3 splitových samostatných jednotek nahradit jedním multisplitem, tj. 3 vnitřními jednotkami a jednou venkovní?“
2. „Jaká je vzdálenost mezi jednotkami?“
3. „Jaká je přístupnost venkovních jednotek.“

odpovídá zadavatel následovně:

1. Při výměně stávajících klimatizačních jednotek chceme zachovat stejnou filosofii řešení. Multisplit tedy nechceme.
2. Vzdálenost vnitřní a venkovní jednotky je cca 8 metrů.
3. Přístupnost venkovních jednotek je dobrá. Jednotky leží na zemi v atriu budovy.

Praha dne 30. září 2013