

V Praze dne 31. 10. 2013

**Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Sanace a oprava bývalé akumulátorovny v části II. PP“.**

Zadavatel zasílá k výše uvedené veřejné zakázce níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

**Dodatečné informace č. 2**

Vzhledem k tomu, že autor PD "Sanace a oprava bývalé akumulátorovny v části II. PP" nestanovil ve výkazu výměr (Stavební část) hloubku vybourání kontaminovaného betonu s kyselinovzdornou izolací, upřesňujeme pro potřeby výběrového řízení po provedené sondě tento rozměr na 10 cm. Položka "bourání podlah" zůstává v rozměru 62 m<sup>2</sup> do hloubky 0,1 m. Dále vysvětlujeme pojem "povrchová úprava betonové podlahy", autor PD předpokládá kletovaný povrch betonové mazaniny.

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek k této veřejné zakázce do 6. 11. 2013, 09:30 hod.**



.....  
doc. Jan Řídký, DrSc.  
ředitel FZÚ AV ČR, v.v.i.