

V Praze dne 29. 7. 2014

Věc: Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce laboratoře technologie monokrystalů“.

Zadavatel zasílá k výše uvedené veřejné zakázce níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace č. 1

Na dotazy uchazeče k zadávacím podmínkám ve znění:

- 1) „Není zde nikde blíže specifikován typ řídicí jednotky, která má být osazena.“
- 2) „MaR se nezabývá vazbami na VZT a ÚT. Souvisí pouze s profesí elektro?“

odpovídá zadavatel následovně:

- 1) Ve výkazu výměr je referenční typ řídicího systému a v tech. zprávě uvedeno, že se jedná o volně programovatelný regulátor.
- 2) Zadavatel odkazuje na příslušnou část technické zprávy k MaR v příloze č. 3 výzvy k podání nabídky – projektová dokumentace, ve znění: „Dodávkou systému MaR řídicí systém – volně programovatelný s možností rozšíření, panel pro obsluhu a monitoring stavu, rozvaděč s řídicím systémem a příslušnou elektrovýzbrojí pro prvky, které jsou řízeny ze systému MAR, frekvenční měnič, čidla jednotky, ventil se servopohonem a příslušná kabeláž. Spínače digestoří (vč. Jejich elektrického napájení a zapojení) je součástí projektu elektro.“

V souvislosti s dalšími dotazy uchazeče byla **aktualizována příloha č. 3 výzvy k podání nabídky – projektová dokumentace**, a to konkrétně obsah adresářů s názvy „EL“ a „S“. Nový obsah těchto adresářů je přiložen.

Dále byla **aktualizována příloha č. 2 výzvy k podání nabídky – výkazy výměr**, a to konkrétně výkaz výměr č. 5 – Měření a regulace s názvem „5-výkaz_výměr_MaR.xlsx“. Aktualizovaná verze této části výkazů výměr je přiložena. Uchazeči jsou povinni vyplnit a ve své nabídce předložit tuto aktualizovanou část výkazů výměr.

V souvislosti se změnami zadávacích podmínek **mění zadavatel též lhůtu na podání nabídek na 4. 8. 2014, 10:00 hodin.**



prof. Jan Řídký, DrSc. - ředitel FZÚ AV ČR, v.v.i.