

V Praze dne 8. 4. 2016

Věc: Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna výtahu v budově A“.

Zadavatel zasílá k výše uvedené veřejné zakázce níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace č. 3

Na dotazy zájemce k zadávacím podmínkám ze dne 7. 4. 2016 ve znění:

- 1) Potřebuji objasnit, nejasnost ohledně požární odolnosti dveří. Jakou požární mám nabídnout, pokud není zatím určená a bude teprve po zhotovení projektové dokumentace. Pokud nabídnu dveře s požární odolností EW 90 a někdo z dodavatelů nabídne bez požární odolnosti, je jen na náhodě, jak dopadne PBŘ. Můžete sjednotit zadávací parametr, abychom měli všichni stejné podmínky?
- 2) Dané termíny výstavby nekorespondují s termíny pro vyjádření stavebního úřadu pro ohlášení stavby, příp. stavební povolení. Je možné do smlouvy zařadit článek o tom, že termíny se odvíjí od kladného vyjádření (stavebního povolení, ohlášení) stavebního úřadu?
- 3) Bod 2.1.1. je splnitelný pouze za předpokladu podpisu smlouvy cca do 20.4.2016. Pokud smlouva bude podepsána později, prodlouží se termíny o stejnou dobu jako bylo prodloužení při podpisu smlouvy?

odpovídá zadavatel následovně:

- 1) Zadavatel upřesňuje znění poslední věty 4. odstavce přílohy č. 3 výzvy k podání nabídky „Požadované vlastnosti nového výtahu včetně geodetického zaměření prostoru pro výtah“. Nové znění této věty je následující: „Požární odolnost dveří vyplývá z požárně bezpečnostního řešení a z vyjádření HZS, **minimální požární odolnost dveří však musí být EW 15 DP1.**“
- 2) Zadavatel vkládá do přílohy č. 4 výzvy k podání nabídky – návrh smlouvy nový **odst. č. 4.6** ve znění: „**Doba plnění dle odst. 4.1.2, 4.2 a 4.4 se prodlužuje o dobu rozhodování správního orgánu přesahující datum 27. 6. 2016, nebylo-li rozhodování správního orgánu v tomto rozsahu vyvoláno porušením povinností Zhotovitele.**“
- 3) Zadavatel vkládá do přílohy č. 4 výzvy k podání nabídky – návrh smlouvy nový **odst. č. 4.5** ve znění: „**V případě uzavření Smlouvy k pozdějšímu datu než 20. 4. 2016 se lhůta na odevzdání Projektu dle odst. 4.1.1 úměrně prodlužuje.**“

V souvislosti s dotazy zájemce byla aktualizována **příloha č. 4 výzvy k podání nabídky – Návrh smlouvy**. Tato nová verze má název „**Příloha 4 - Návrh smlouvy_AKTUALIZOVANÁ VERZE.docx**“. Uchazeči jsou povinni ve své nabídce předložit tuto verzi návrhu smlouvy.

V souvislosti se změnami zadávacích podmínek **prodlužuje zadavatel též lhůtu na podání nabídek do 13. 4. 2016, 10:00 hodin**.

