

V Praze dne 27. 1. 2015

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce slaboproudých rozvodů v budově A - 1.NP a 2.NP“.

Zadavatel zasílá k výše uvedené veřejné zakázce níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace č. 2

Na dotazy uchazečů k zadávacím podmínkám vzneseným na základě prohlídky místa plnění konané dne 27. 1. 2015 ve znění:

- 1) „V aktualizovaném výkazu výměr je špatně uvedena délka UTP kabelu.“
- 2) „V projektu a výkazu výměr je uveden SYKFY kabel, bude se také realizovat?“
- 3) „V 1. NP je dle projektu potřeba posílit stávající žlab Mars. Bude se posílení realizovat?“
- 4) „V projektu je uvedeno, že se budou přidávat průrazy do místnosti A39 (datový uzel). Na prohlídce zaznělo, že průrazy do datového uzlu jsou již hotové.“
- 5) „Bude se realizovat instalace husích krků uvedených ve výkazu výměr?“

odpovídá zadavatel následovně:

- 1) Zadavatel v rámci minulé aktualizace výkazu výměr doplnil k této položce chybný údaj (369). Výkaz výměr byl opraven, UTP kabel je zde již se správnou délkou 21 550 m.
- 2) Ano, natažení SYKFY kabelu se bude realizovat, a to podle projektové dokumentace. Ve výkazu výměr byla upravena specifikace SYKFY kabelu v souladu s projektovou dokumentací na 30x2x0,5.
- 3) Ano, dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
- 4) Průrazy z chodby do místnosti A39 jsou již hotové a není potřeba dělat další. Průrazy do jednotlivých kanceláří a laboratoří se realizovat budou.
- 5) Ano, budou se dávat např. do průrazů do jednotlivých místností - viz projektovou dokumentaci.

V souvislosti s dotazy byla **aktualizována příloha č. 2 výzvy k podání nabídky – výkaz výměr**, konkrétně v položce č. 7 (řádek 134) byl opraven údaj ve sloupci „Množství“ z chybné hodnoty „369“ na správnou hodnotu „21 550“; v položce č. 8 (řádek 135) byla opravena specifikace sdělovacího kabelu SYKFY z chybné „50x2x0,5“ na správnou „30x2x0,5“; byl upraven popis položky č. 9 (řádek 136) ze znění „Ukončení na stávajících patch panelech“ na správné znění „Ukončení na patch panelech“. Nová aktualizovaná verze výkazu výměr je přiložena. Název aktualizovaného souboru je „Příloha 2 - výkaz výměr AKTUALIZOVANÁ VERZE 2.xls“. **Uchazeči jsou povinni vyplnit a ve své nabídce předložit tuto aktualizovanou verzi výkazu výměr.**

V souvislosti se změnami zadávacích podmínek **prodlužuje zadavatel též lhůtu na podání nabídek do 5. 2. 2015, 13:30 hodin.**

