

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Název zadavatele	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
IČO	68378271
Právní forma	veřejná výzkumná instituce
Zástupce zadavatele	prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel
Název zakázky	Technologická laboratoř oddělení funkčních materiálů (Lab HFPJ-RF) – nové zadání 2
Druh zadávacího řízení	veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na základě ust. § 18 odst. 5 zákona

Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Připomínka: V rozpočtu profese Stroje_Zařízení je navýšen, ve srovnání s původním rozpočtem, počet kusů chladicího zařízení z 1 ks na 2 ks.

Odpověď: Jedná se o chybu, správný počet ks u této položky zůstává 1.

Dále je ve výkazu výměr na listu „2.2. ProvozniPotrubi“ v buňce Q66 chybný vzorec.

V souvislosti s výše uvedeným byla aktualizována **příloha č. 2 výzvy k podání nabídky – Výkaz výměr**. Tato nová verze má název „**Priloha 2 - Vykaz vyměr_AKTUALIZOVANA VERZE.xlsx**“. **Uchazeči jsou povinni ve své nabídce předložit tuto verzi výkazu výměr**, případně si mohou v původním výkazu výměr v buňce D10 na listu „2.1. Stroje_Zarizeni“ změnit číslo 2 na 1 a v buňce Q66 na listu „2.2. ProvozniPotrubi“ změnit vzorec z =SUM(Q33:Q65) na =SUM(Q63:Q65).

V souvislosti se změnami zadávacích podmínek **prodlužuje zadavatel též lhůtu na podání nabídek do 20. 7. 2016, 11:00 hodin.**