

DODATEČNÁ INFORMACE č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Název veřejné zakázky: Výměna stávajících klimatizačních jednotek v laboratořích 53 a 54

Zadavatel zasílá k výše uvedené veřejné zakázce níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

I. Dodatečná informace č. 2

Na dotazy uchazeče ze dne 2. 10. 2013 ve znění:

1. „Požadujete dodávku klimatizačních jednotek s inventorem?“

odpovídá zadavatel následovně:

1. „Ano, požadujeme, příslušnou pasáž výzvy k podání nabídek (čl. II., odst. II.2., písm. b)) rozšiřujeme do následujícího znění: „instalace nových klimatizačních splitových jednotek s inventorem, naplnění chladičem a uvedení do provozu“.“

Praha dne 2. října 2013