

**ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE**

Název zadavatele	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
IČ	68378271
Právní forma	veřejná výzkumná instituce
Zástupce zadavatele	RNDr. Jiří J. Mareš, CSc. - zástupce ředitele FZÚ pro Sekci Fyziky pevných látek
Název zadávacího řízení	<b>Výměna oken v budově C, FZÚ Cukrovarnická 10</b>
Druh zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel na základě závěrů hodnotící komise

**vyloučil**

níže uvedeného uchazeče z účasti v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.


**Identifikační údaje vyloučeného uchazeče včetně odůvodnění vyloučení:**

název uchazeče: TREDO s.r.o.  
sídlo: Praha 4 - Písnice, Libušská 190/100, PSČ 140 00  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČ: 64825337

**Odůvodnění vyloučení:**

Dodavatel neprokázal splnění požadovaných technických podmínek zadání, protože certifikáty předložené jako doklady prokazující shodu požadovaného výrobku nesplňují požadované minimální technické podmínky zadání a neodpovídají tak požadovanému výrobku, neboť není splněn požadavek na profil rámu okna, kdy zesílení rámu křidel v důsledku osazení dvojskla je možné pouze v hloubce profilu tak, aby venkovní pohledová část zůstala v původní profilaci s možnou minimální tolerancí.

V Praze dne 14. 5. 2014 .....

  
.....  
RNDr. Jiří J. Mareš, CSc.  
zástupce ředitele FZÚ pro Sekci Fyziky pevných látek