

DODATEČNÁ INFORMACE č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Název veřejné zakázky: Výměna stávajících klimatizačních jednotek v laboratořích 53 a 54

Zadavatel zasílá k výše uvedené veřejné zakázce níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

I. Dodatečná informace č. 3

Na dotazy uchazeče ze dne 2. 10. 2013 ve znění:

1. „Trváte na instalaci kvalitních jednotek Toshiba nebo je možné nabídnout jinou, levnější značku?“
2. „Trváte na instalaci jednotek o výkonu 3,5 kW nebo mohou být výkony navrženy individuálně podle rozměrů místností?“
3. „Jsou instalována v místnostech nějaká zařízení, která vydávají teplo (popřípadě hodnotu ve Wattech)?“

odpovídá zadavatel následovně:

1. „Trváme na instalaci klimatizačních jednotek, jejichž kvalita je minimálně srovnatelná s produkty zmiňované značky. Zároveň, z důvodu zabezpečení provozu laboratoří, požadujeme dostupnost náhradních dílů a servisu.“
2. „Stávající klimatizace je v provozu cca 6 let a její výkon je zcela vyhovující. U nových klimatizací proto chceme tento výkon zachovat.“
3. „Ano, v místnostech jsou standardní spotřebiče, které vyzařují teplo. S ohledem na odpověď č. 2 se domníváme, že hodnotu ve Wattech není třeba blíže specifikovat.“

Praha dne 3. října 2013