

MS architekti s.r.o.
Donská 9
101 00 Praha

MS architekti s.r.o.		
přijato dne: 18.10.	pod č.: 375	charakter: R.
k vyřízení/za správnost: 3650		zakázka/středisko:
pokyny k platbě/dne:		poznámka:

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM45761/2014-203/No

VYŘIZUJE
Ing. Simona Novozámská
+420 541637 304
novozamska@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
8. 10. 2014

Archeopark Mikulčice - rekonstrukce vodárny

(k.ú. Mikulčice, ORP Hodonín; kraj Jihomoravský; HP 4-17-01)

Charakteristika akce:

Dne 12.9. 2014 nám byla předložena žádost k akci: Archeopark Mikulčice - rekonstrukce vodárny. Projektovou dokumentaci vypracoval: MS architekti s.r.o., Donská 9, 101 00 Praha. Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci vodárny v areálu Archeoparku na p.č. 2120 v k.ú. Mikulčice. Budou provedeny stavební úpravy objektu vodárny a výměna technologie vodárny. Podlaha vodárny je umístěna dle situace C2 na kótě 160,220 m.n.m. Archeopark v Mikulčicích leží částečně v záplavovém území vodního toku Morava, které bylo stanoveno Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 18.8.2009, č.j. JMK44609/2009. Aktualizace aktivní zóny v lokalitě Trapíkov (vyjmutí lokality z aktivní zóny po provedeném protipovodňovém opatření pro stavbu Výzkumné základny Archeologického ústavu Brno) byla stanovena rovněž Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 14.1.2011, č.j. JMK 135924/2010.

I. Stanovisko správce povodí a vodního toku Morava

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a vodního toku následující

stanovisko:

- a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti povodí.
- b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

- 1) Podlahu vodárny doporučujeme umístit 0,5 m **nad úroveň hladiny Q_{100}** . Informace o příslušné výškové kótě Vám podá Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky (vedoucí Ing. Iva Jelínková, tel.: 541 637 393), tato služba je zpoplatněna.
- 2) Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území. Povodí Moravy s.p. neodpovídá za škody způsobené na majetku při průchodu povodňových průtoků.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-



Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí